

## INFORMARE SINTEZA CONTROL SEVESO 2022

Subscrisa ROMPETROL GAS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Piata Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northern Tower, et. 5, cam 4-5, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/11389/2006, avand cod de inregistrare fiscala RO18846690 si cont bancar RO52BACX0000000437278000 deschis la Unicredit Tiriac Bank sucursala Grigore Mora, legal reprezentata de dl Alexandru Lilian in calitate de director general,

Prin prezenta, in conformitate cu prevederile legale din Ordinul MMGA nr. 1299/2005 (cap. V.6) privind informarea publica, va comunicam:

In data de 15.06.2022 s-a desfasurat controlul programat SEVESO la ROMPETROL GAS S.R.L., Punct de Lucru Pantelimon, situat in Oras Pantelimon, Str Drumul Islazului, Nr 19, Jud Ilfov.

Inspectia a fost efectuata de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" - Bucuresti-Ilfov, Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Ilfov si ISCIR = Insectia Teritoriala Bucuresti, avand urmatoarea tematica:

- *Verificarea modului de respectare a prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, modificata si completata ulterior.*

Prin raportul de inspectie incheiat au fost impuse urmatoarele masuri:

1. Includerea aspectelor și a elementelor relevante din planul de urgență internă în tematica și graficul anual de instruire în domeniul situațiilor de urgență;
2. Înlocuirea/repararea senzorului de gaz aferent rezervoarelor nr. 6 și 7;
3. Luarea tuturor măsurilor în vederea supravegherii zonelor cu vegetație uscată atât din incinta amplasamentului cât și a zonelor limitrofe din exteriorul amplasamentului în perioadele caniculare sau secetoase;

Prin Raportul de Inspectie Seveso au fost aplicate urmatoarele sanctiuni:

- Avertisment.

### ROMPETROL GAS S.R.L.

Prin Sef punct de lucru:

Paun Octavian

0722 523 722

E-mail: [octavian.paun@rompetrol.com](mailto:octavian.paun@rompetrol.com)

