



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.
Piata Presei Libere, Nr.3-5,
City Gate Northern Tower,
Etaj 2, Sector 1,
Bucuresti, ROMANIA

phone: +(40) 213 030 800
email: office@rompetrol.com

www.rompetrol.ro

INFORMARE CONTROL SEVESO DEPOZIT ALMAJ

Subscrisa SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in loc. Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 3-5, City Gate, Northern Tower, Et. 2, Sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1716/2000, Cod Unic de Inregistrare RO 12751583, reprezentata legal prin Director General - Bauyrzhan Nugumanov,

Prin prezenta va comunicam, in conformitate cu prevederile legale din Ordinul MMGA nr. 1299/2005 (cap. V.6) privind informarea publica, ca:

In perioada 28-29 august 2023 s-a desfasurat inspectia anuala programata SEVESO la S.C. Rompetrol Downstream SRL. – Punctul de Lucru Depozit Carburanti Craiova-Almaj cu sediul in Comuna Almaj, D.E. 70 ,Km.241. Inspectia a fost efectuata de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj, Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Dolj si Agentia pt.Protectia Mediului Dolj – Secretariatul de Risc, avand urmatoarea tematica:

- Inspectie planificata conform Legii nr.59/2016, Ordinul M.M.G.A.nr.1299/2005 si Ordinul MAI.nr.89/2013:
- Stadiul realizarii masurilor trasate la controlul din 29-30 august 2022;
- Informarea publicului;
- Sistemul de management al securitatii conform anexei nr.2 din Legea nr.59/2016

Prin Raportul de inspectie nr. 675/29.08.2023 incheiat au fost impuse urmatoarele masuri, dupa cum urmeaza:

Masura nr.1: Titularul de activitate va lua toate masurile necesare pentru implementarea la nivelul amplasamentului a obligatiilor legale , asumate inclusiv prin politica proprie de prevenire a accidentelor majore si sistemul de management al securitatii constituit in scopul implementarii acestei politici- **Termen permanent.**

Masura nr.2 : Supravegherea si asigurarea in permanenta a functionarii instalatiilor de stingere existente pe amplasament ,precum si luarea tuturor masurilor compensatorii necesare pe timpul modernizarii acestor instalatii – **Termen permanent.**

Prin Nota de Constatare au fost aplicate urmatoarele sanctiuni:

- nu au fost aplicate sanctiuni.